

Изменение N 1 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35- 01-2001

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к своду правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

По [ссылке](#) можно ознакомиться с нормативными документами по программе Доступная Среда

Дата введения _____

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ____ N _____ *

* Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.10.2015 N 750/пр. - Примечание изготовителя базы данных.

В разделе 5:

1. Абзац первый пункта 5.1.4 изложить в следующей редакции: "Входные двери при проектировании новых зданий и сооружений должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается."

2. Абзац второй пункта 5.2.13 изложить в следующей редакции: "Внутри зданий и на временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%)".

3. В абзаце первом пункта 5.2.15 слова "всех пандусов и лестниц" изложить в редакции "всех пандусов и открытых лестниц".

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка

По [ссылке](#) можно ознакомиться с нормативными документами по программе Доступная
Среда